

KONFORMITÄTSNACHWEIS ERZEUGUNGSEINHEIT	Nr: 2019 - 0006 Unterzeichnete Kopie No. 1			
Hersteller	Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH			
Typ Erzeugungseinheit	MEPHISTO G26			
Bemessungswerte	max. Wirkleistung P_{Emax}	24 kW		
	max. Scheinleistung S_{Emax}	25 kVA		
	Bemessungsspannung	400 V		
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz			
Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.				
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion; • den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit; • zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise). 				
Hannover, 24. April 2019 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dipl.-Ing. Jörn Laue Geschäftsführer  </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer  </td> </tr> </table>			Dipl.-Ing. Jörn Laue Geschäftsführer 	Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Jörn Laue Geschäftsführer 	Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer 			
Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover Telefon: 0511.262 997-0, Telefax: 0511.262 997-29 mail@kwk.info, www.kwk.info				