

KONFORMITÄTSNACHWEIS NA-SCHUTZ	Nr: 2019 – 0001 Unterzeichnete Kopie No. 1
Hersteller	Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH
Typ	Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	MEPHISTO G8/G16+/G20+/G22/G26/G34/G48/G50
Software-Version	NA – 3.0
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.	
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 6.5 beschriebenen Schutzfunktionen;</li> <li>• Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz – Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters;</li> <li>• Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes;</li> <li>• Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 6.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“.</li> </ul>	
Hannover, 24. April 2019  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">           Dipl.-Ing. Jörn Laue Geschäftsführer    </div> <div style="width: 45%;">           Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer    </div> </div>	
Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover Telefon: 0511.262 997-0, Telefax: 0511.262 997-29 mail@kwk.info, www.kwk.info	